



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
 ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о регистрации электролаборатории**

Регистрационный № 09-2017 от «21» февраля 2017 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что \_\_\_\_\_  
 передвижная (переносной комплект приборов) и стационарная электролаборатория  
(стационарная, передвижная с переносным комплектом приборов)

зарегистрирована в Верхне-Донском Управлении Ростехнадзора с присвоением  
 регистрационного номера № 09-2017 от «21» февраля 2017г. в части проведения  
 испытаний и (или) измерений электроустановок и (или) электрооборудования  
 напряжением \_\_\_\_\_ до и выше 1000 В  
(до и (или) выше 1000В)

**Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройснаб»**

(полное наименование предприятия, организации)

394016 г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 251 д, пом. III, тел./факс (473) 233-19-23

(юридический адрес предприятия, телефон, факс)


Перечень видов испытаний и (или) измерений

- Испытание (проверка работоспособности) и измерение сопротивления заземляющего устройства с определением сопротивления грунта
- Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановок
- Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов
- Измерение согласования петли «фаза-нуль» и тока короткого замыкания с определением времени автоматического отключения питания защитным аппаратом
- Испытание расцепителей автоматических выключателей
- Проверка устройств релейной защиты и автоматики в электроустановках напряжением 6-110 кВ промышленных предприятий
- Испытание электрооборудования до 110 кВ повышенным напряжением
- Испытание и отстройка узла учета электрической энергии (ПКУ-6-35 кВ)
- Контроль состояния силовых и измерительных трансформаторов
- Техническое диагностирование силовых маслонаполненных трансформаторов мощностью до 63 МВА напряжением до 110 кВ
- Определение места повреждения в кабельных линиях 1-110 кВ

Свидетельство выдано на основании акта осмотра от «21» февраля 2017г. № В10/098-48

Срок действия Свидетельства установлен до «21» февраля 2020г.

Заместитель руководителя \_\_\_\_\_

  
(подпись)

Г.В. Минаков  
(Ф.И.О.)

Продлено действие свидетельства до «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Заместитель руководителя \_\_\_\_\_

Г.В. Минаков  
(Ф.И.О.)

Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  
 Воронежское управление Ростехнадзора  
 ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 251 д, пом. III, Воронеж, 394016  
 тел./факс (473) 233-19-23